



Katseprotokoll KL2021/V111128K
Terviseohutuslabor
Allikavee keemiline analüüs

Tellijä: TA Ida regionaalosakond Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve
Veeallika valdaja:
Proovivõtu koht:
Proovivõtja: vaneminspektor Liisu Tamm atesteerimistunnistus nr: 768
Veeallika liik: Villimiskoht (allikavesi) Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 06.12.2021 kell: 11:00 Analüüs alustatud: 08.12.2021
Proov toodud laborisse: 07.12.2021 kell: 13:43 Analüüs lõpetatud: 08.12.2021
Proovivõtu prot. nr: **EEVLV2021LTA0057-1** Protokoll kinnitatud: **09.12.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Vesinikkarbonaat	mg/l	323,4	-	EVS-EN ISO 9963-1:1999*
Magneesium	mg/l	18,0	-	EVS-EN ISO 14911:2000
Kaltsium	mg/l	91,6	-	EVS-EN ISO 14911:2000
Natrium	mg/l	4,8	200	EVS-EN ISO 14911:2000

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2021/V111128K Lk. nr.1(1)

